

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期 中華民國 109 年 6 月 4 日 核准文號 內授營建管字第 1090809542 號

受文者：興富達實業股份有限公司(24250 新北市新莊區新北大道三段 33 號 12 樓) 收據隨

副本收受者：國立台灣科技大學(建築性能規格評定中心)、財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會建築性能評定中心、明道學校財團法人明道防火實驗室試驗、本部營建署

主旨：有關興富達實業股份有限公司申請建築新技術、新工法、新設備及新材料認可 1 案，准依下列說明所載內容予以認可。

說明：

一、本案申請資料：

產品名稱 (型號)	防火遮煙捲簾		
產品種類	防火捲門/建築用門遮煙性能		
性能規格評定書	評定機構	評定書編號	評定書出具日期
	國立台灣科技大學 (建築性能規格評定中心)	NTUST-20200318-01 (原評定書編號)	109 年 3 月 18 日
		NTUST-20200318-01-R1 (修正評定書編號)	109 年 5 月 5 日
試驗報告書	試驗機構	試驗報告書編號	報告書出具日期
	明道學校財團法人 明道防火實驗室	FTRC-0189-RS002	109 年 3 月 3 日
		FTRC-0189-SRS002	108 年 11 月 11 日