

試驗報告



報告編號：HR-20-00527

頁數：1 OF 2

報告日期：109年03月26日

義橋不銹鋼有限公司

產品名稱：石材鐵件、馬車螺絲、圓插銷

製造廠商：義橋不銹鋼有限公司

送驗廠商：義橋不銹鋼有限公司

收件日期：109年03月18日

試驗日期：109年03月18日~109年03月26日

備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

我們依照委託者要求，根據委託者送交之樣品（或圖面）進行測試，結果如下：

委託測試要求：1. 抗壓試驗

2. 剪力試驗

測試使用設備：1. & 2. SHIMADZU UH-1000KN Universal Testing Machine測試結果：

樣品外觀：



-- 接下頁 --

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HR-20-00527

頁數：2 OF 2

報告日期：109 年 03 月 26 日

1. 抗壓試驗：

樣品名稱	施荷重位置	抗壓荷重
-	-	kgf
石材鐵件(40x45x50x4)	離固定端 36mm	387
石材鐵件(40x45x60x4)	離固定端 47mm	266
石材鐵件(40x45x70x4)	離固定端 57mm	215
石材鐵件(40x45x80x4)	離固定端 65mm	172
石材鐵件(40x45x90x4)	離固定端 75mm	144
石材鐵件(40x45x50x5)	離固定端 36mm	649
石材鐵件(40x45x60x5)	離固定端 47mm	456
石材鐵件(40x45x70x5)	離固定端 57mm	361
石材鐵件(40x45x80x5)	離固定端 65mm	263
石材鐵件(40x45x90x5)	離固定端 75mm	224

2. 剪力試驗：

樣品名稱	剪斷荷重
	kgf
馬車螺絲	2312
圓插銷(3x40)	567
圓插銷(3x50)	634
圓插銷(4x50)	956

-- 以下空白 --